Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Departament Nadzoru Rynku

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
e-mail: dnr@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych przewodów elektrycznych pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego*

(stan na 30.10.2020 r.)

Lp.	Model przebadanego przewodu	Producent	Wynik badania	Podjęte działania
1.	Przewód Elpar YDYpżo 450/750V 3x1,5 mm², kod EAN 5901854412948	Fabryka Kabli ELPAR Spółka z o.o., ul Laskowska 1,21-200 Parczew	niezgodny	sprawa w toku
2.	Przewód instalacyjny Onnline YDYP-ŻO 3x1,5 750V, kod EAN 5906715939060	jednoosobowa działalność gospodarcza	niezgodny	sprawa w toku
3.	Przewód elektryczny NE YDYp żo 3x1,5mm2 450/750V, kod EAN 5901854426532	Nowa Elektro Sp. z o. o., Sady, ul. Rolna 1 62-080 Tarnowo Podgórne	niezgodny	sprawa w toku
4.	Przewód elektryczny Elektrokabel YDYp żo 3x1,5mm2 450/750V, kod EAN 5907702810164	EK Elektrokabel fabryka Kabli Karolak i synowie sp. z o.o., ul. Chopina 151 62-700 Turek	niezgodny	sprawa w toku
5.	Przewód elektryczny TF YDYp żo 3x1,5mm2, 450/750V, kod EAN 5900424001353	Telefonika Kable S.A., ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice	niezgodny	sprawa umorzona
6.	Przewód elektryczny Damir YDYp żo 3x1,5mm2, kod EAN 5906715945887	Damir Sp. z o. o., ul. Wschodnia 13 80-066 Gdańsk	niezgodny	sprawa w toku
7.	Przewód NKT instal PLUS YDYpżo 450/750V 3x1,5 kod EAN 5907802018057	NKT S.A., ul.Gajowa 3 43-254 Warszowice	zgodny	-
8.	Przewód elektryczny Elpar YDYp żo 450/750V 3x1,5mm2, kod EAN 5901854412948	Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o., ul. Laskowska 1 21-200 Parczew	zgodny	-
9.	Przewód elektryczny AKS Zielonka YDYp żo 450/750V 3x1,5mm2, kod EAN 5904617573559	spółka jawna	zgodny	-
10.	Przewód elektryczny AKS Zielonka YDYp żo 450/750V 3x1,5mm2, kod EAN 5904617573566	spółka jawna	zgodny	-

* rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (poz. 806)