Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu

Warszawa, 21 listopada 2011 r.

DBA-2/240-49/2011

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Ocieplenie stropu nad VI piętrem w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 1 wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

W ogłoszonym przetargu w dokumencie "Kosztorys ofertowy" w poz. 1 jest podana ilość 148,1 m2, natomiast w dalszych poz. jest 1.498,12 m2 czy wielkość podana w poz. 1 jest właściwa, ponieważ stanowi tylko 10% całej powierzchni.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w kosztorysie ofertowym w pozycji 1 podana jest ilość (149,81 m2) izolacji cieplnej, którą należy zdjąć i usunąć z powodu uszkodzenia a w pozycji 8 jest podana ilość (1498,12 m2) izolacji cieplnej, którą należy ułożyć. Obie pozycje kosztorysu są prawidłowe. W pozycji Nr 8 ujęto zarówno ilość izolacji wynikającą z wymienienia części aktualnie istniejącej izolacji (uszkodzonego fragmentu - poz. 1 kosztorysu), jak również ilość izolacji wynikającą z położenia całkowicie nowej, dodatkowej warstwy izolacji, która ma zostać ułożona na aktualnie istniejącej izolacji.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2011 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 25 listopada 2011 r. godz. 10:30.

Dyrektor Generalny Urzędu

Monika Bronkau-Ługowska