Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-51/2013 Warszawa, 4 października 2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Zakup i dostawę wraz z montażem zabudów meblowych do pomieszczeń socjalnych w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów* informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1 (dotyczy poz. 3 – pomieszczenia socjalna 017 –szatnia przebieralnia)
W przetargu "Wykonanie i dostawa wraz z montażem zabudów meblowych do pomieszczeń socjalnych w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" w pozycji 3.1 jest wieszak - rura o średnicy 50mm. Na taką średnicę rury nie wejdą żadne wieszaki, najszerszy rozstaw ucha wieszakowego wynosi 40mm.
Biorąc pod uwagę powyższe, czy do oferty nadal ma zostać przyjęta rura o średnicy 50mm?

Odpowiedź na pytanie Nr 1
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zmienia zapis dotyczący średnicy rury wieszaka. Dotychczasowy zapis pkt 3.1 z Załącznika Nr 1 do do SIWZ opisujący parametry wieszaka zastępuje się zapisem „**Wieszak pozwalający na umieszczanie standardowych wieszaków do ubrań - rura o średnicy min. 25mm o długości około 363cm montowany do ściany przy pomocy min. 4 wsporników. Wieszak ma być wykonany tak, aby miał odpowiednią wytrzymałość pozwalającą na wieszanie mundurów i kurtek pracowników ochrony. Zamawiający wymaga aby powierzchnia wieszaka miała wzmocnioną odporność na uderzenia i zwiększoną połyskliwość, wskazane aby był dwukrotnie malowany proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny). Kolor metalik - RAL 9006.**"
Analogicznie zmianie ulega zapis określony w pkt 3.1 w Części II SIWZ.

Pytanie Nr 2 (dotyczy poz. 3 – pomieszczenia socjalna 017 –szatnia/ przebieralnia)
Prosimy o przykładowy rysunek lub zdjęcie tego wieszaka.

Odpowiedź na pytanie Nr 2
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem pkt 6 część III SIWZ to Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty projekt graficzny/szkic i wizualizację oferowanej zabudowy - dokument ten będzie podlegał ocenie.

Pytanie Nr 3 (dotyczy poz. 3 – pomieszczenia socjalna 017 –szatnia/ przebieralnia)
W pozycji 3.2 są szafki pod tą rurę, ile sztuk ma być tych szafek?

Odpowiedź na pytanie Nr 3
Zamawiający informuje, iż w poz. 3.2 określone zostały szerokość szafki i wymiar ściany, przy której mają zostać postawione szafki, Zamawiający oczekuje maksymalnego wykorzystania tej przestrzeni.

Powyższe wyjaśnienia stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są jej integralną częścią.
Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 11 października 2013 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 11 października 2013 r. godz. 11:30.

Dyrektor Generalny UOKiK
Monika Bronkau - Ługowska