Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Prus - Stachyra
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 19 listopada 2020 r.

BBA-2.262.39.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **Zakup, dostawę, montaż oraz integrację z system kontroli dostępu 12 szt. depozytorów automatycznej identyfikacji kluczy oraz depozytora z modułami skrytek,** informuję, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:

Pytanie 1:
Ile gniazd na breloki do mocowania kluczy powinno być w każdym depozytorze kluczy?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że ilość kluczy w 1 depozytorze to co najmniej 38, ale nie więcej niż 42 szt.

Pytanie 2:
Ile skrytek ma być w depozytorze skrytek?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że przedmiotowa informacja zawarta jest w pkt. II, ust. 2.2.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytanie 3:
Jakie minimalne wymiary wewnętrzne powinny mieć skrytki depozytowe?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymaga aby w depozytorze ze skrytkami znalazły się 3 rodzaje skrytek. Proponowane min. wymiary:

a) wys. 90 x szer. 10 x gł.75 mm,

b) wys. 90 x szer. 30 x gł. 115 mm,

c) wys. 90 x szer. 30 x gł. 280 mm.

Zgodnie z informacją zawartą w pkt. II, ust. 2.2.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ilość skrytek może ulec zmianie w zależności od rozwiązań stosowanych przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

Pytanie 4:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i integracja z systemami Zamawiającego: 12 szt. depozytorów kluczy do systemu automatycznej identyfikacji kluczy. Proszę wskazać na ile kluczy ma być każdy depozytor ?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że depozytor powinien posiadać co najmniej 38, ale nie więcej niż 42 miejsca na klucze.

Pytanie 5:
Dalej Zamawiający pisze, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. depozytora z 2 modułami skrytek do siedziby UOKIK na max 15 skrytek + 1 panel jako rezerwowy na ewentualną rozbudowę w przyszłości. Proszę doprecyzować co tzn. 2 moduły skrytek ?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że 2 moduły skrytek oznaczają 2 panele skrytek. Ponadto Zamawiający informuje, że w zależności od rozwiązań stosowanych przez Wykonawcę ilość skrytek może ulec zmianie, zgodnie z informacją zawartą w pkt. II, ust. 2.2.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 6:
Proszę napisać czy takie duże zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie do 72h jest wymagane ? Obecnie rzadko się obserwuje takie przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Może jednak wystarczy Państwu zasilanie 12-24h ?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie zasilania awaryjnego na okres 24 h.

Pytanie 7:
W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: „dostawa, montaż i integracja z systemami Zamawiającego: 12 szt. depozytorów kluczy do systemu automatycznej identyfikacji kluczy oraz 1 szt. depozytora z 2 modułami skrytek”
Pytanie. Czy Zamawiający może doprecyzować ile kluczy powinny przechowywać poszczególne depozytory kluczy oraz potwierdzić czy jeden moduł skrytek mieści 15 skrytek tzn. urządzenie powinno być wyposażone w 30 skrytek?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że depozytory powinny być przystosowane do przechowywania co najmniej 38 szt., ale nie więcej niż 42 szt. kluczy. Ponadto Zamawiający informuje, że depozytor posiadający skrytki powinien składać się z 2 paneli o łącznej ilości skrytek 15 szt. Ilość skrytek może ulec zmianie, zgodnie z informacją zawartą w pkt. II, ust. 2.2.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 8:
W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: „kompatybilne z systemem kontroli dostępu PC Control wers. 1.94”.

Pytanie: Czy poprzez stwierdzenie kompatybilne należy rozumieć, że do obsługi depozytora na kluczy lub skrytki wymaga się wykorzystanie już istniejących kart, którymi posługuje się Zamawiający?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że przedmiotowa informacja zawarta jest w pkt. II, ust. 2.2.2 lit. b) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 9:

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: „czytelny panel (min. 7 calowy ekran dotykowy LCD) na którym wyświetlane będą, w j. polskim, komunikaty dla użytkowników.
Pytanie: Czy Zamawiający doprecyzuje zapis na następujący czytelny panel (min. 7 calowy ekran dotykowy LCD) na którym wyświetlane będą, w j. polskim, komunikaty dla użytkowników.
Uzasadnienie: Z wieloletniego doświadczenia jako producenta urządzeń do przechowywania kluczy i przedmiotów uważamy, iż panel o przekątnej 7 cali nie jest wystarczający aby komunikaty czy obsługa depozytorów przebiegała w sposób czytelny, precyzyjny oraz przyjazny dla użytkownika. Mając na uwadze interes Zamawiającego jakim jest zakup możliwie najlepszego sprzętu sugerujemy powyższe.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w pkt. II ust. 2.2.2 lit. b) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ podana jest minimalna wymagana wielkość wyświetlacza. Oznacza to, że ekran dotykowy LCD nie może być mniejszy niż 7 cali. Zamawiający dopuszcza natomiast ekran o większej przekątnej, tak aby ekran LCD był czytelny dla użytkowników.

Pytanie 10:

1. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: „kompatybilne z systemem kontroli dostępu PC Control wers. 1.94”
Pytanie. Jako Wykonawca skontaktowaliśmy się zarówno z firmą Biosys (właścicielem oprogramowania) oraz firmą UKP Electronic (serwisantem KD) i obie firmy zgodnie podtrzymują stanowisko, iż integracja jaką Zamawiający ustalił na Wizji lokalnej jest niemożliwa. System PC Control wers. 1.94 nie przewiduje wymiany danych pomiędzy systemami. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia urządzeń wyposażonych jedynie w czytniki kompatybilne z aktualnymi używanymi przez Zamawiającego? Jeżeli nie to czy Zamawiający z uwagi na powyższe dopuści rozwiązanie gdzie w ramach postępowania Wykonawca wyposaży drzwi wyjściowe do budynku we własne czytniki i sterowniki posiadające możliwość stworzenia śluzy kluczowej (bez oddania klucz osoba nie opuści budynku)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostarczenia urządzeń wyposażonych jedynie w czytniki kompatybilne z aktualnymi używanymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że dostarczone depozytory powinny dać możliwość wymiany czytników kart w przypadku wymiany systemu kontroli dostępu.

Pytanie 11:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie breloków identyfikowanych stykowo (nie RFID) – punkt 2.2.4? technologia stykowa jest mniej zawodna i bezpieczniejsza niż radiowa, a z punktu widzenia Użytkownika nic się nie zmienia.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania breloków identyfikowanych stykowo (nie RFID).

Pytanie 12:
Czy zamawiający dopuszcza drzwi zamykane na jeden elektrozamek – punkt 2.2.2? Urządzenia są na tyle małe, a drzwi na tyle stabilne, że nie ma powodu aby wyposażać urządzenie w dwa zamki.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia zamykane na jeden elektrozamek.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 23 listopada 2020 r. godz. 11:30.**

Zatwierdził:
DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Prus – Stachyra